



**Uwagi:**

1. Możliwość współpracy modułu alarmowego MD-1.A/T z detektorami typu DG/F lub DG.EN.
2. Montaż modułu MD-1.A/T i zasilacza PU-12-15/T na szynie TS 35.
3. Można stosować przewody innych producentów, będące odpowiednikami ww.
4. Schemat połączeń elektrycznych dostępny w biuletynie *INFO-gazex P...* na stronie [www.gazex.pl](http://www.gazex.pl).